



# 시험성적서

1. 성적서 번호 : CT24-109369K

2. 의뢰자

○ 업체명 : (주)미콘

○ 주소 : 충청북도 음성군 금왕읍 유촌로232번길 86 (유촌리)

3. 시험기간 : 2024년 12월 13일 ~ 2025년 01월 14일

4. 시험성적서의 용도 : 품질관리

5. 시료명 : 송판노출콘크리트패널

6. 시험방법

(1) KS L 5114:2014

7. 시험결과

1) 송판노출콘크리트패널

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
꺾임강도	N/mm <sup>2</sup>	(1)	5.7	-	A
흡수율	%	(1)	5		
겉보기 밀도	g/cm <sup>3</sup>	(1)	2.2		
열전도율[평균온도 : 30 °C]	W/(m·K)	(1)	0.43		

※ 시험장소

A : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73

----- 끝 -----

확인	작성자명	손종윤	기술책임자명	신권일
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2025년 01월 14일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 28116 충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 40 충북테크노파크 선도기업관 101호 ☎ (043)718-9056

총 1페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

